

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

Prot. n. P316/ 4112 sott. 53

Roma, 02 luglio 2003

OGGETTO: Richiesta di parere in merito alla prova di tenuta dei serbatoi prevista dal D.M. 31 luglio 1934 e Circolare Ministeriale dell'Interno 73/71. -

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si conferma che allo stato attuale le vigenti disposizioni di sicurezza in materia contemplano esclusivamente la prova a pressione per la verifica della tenuta dei serbatoi.

Al fine, comunque di sottoporre l'argomento all'attenzione del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi per una eventuale variazione delle predette disposizioni, si prega codesto Comando di fornire una circostanziata documentazione sulle metodologie in uso, alternative alla suddetta prova a pressione.