MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

(Chiarimento)
PROT. n° P865/4109 sott. 44/C(6)

Roma, 02 ottobre 2006

OGGETTO: Requisiti di ubicazione di un campo da tennis, coperto con telone plastificato (tendostruttura), rispetto ad un locale di pubblico spettacolo, att. n. 83 del D.M. 16.02.82 - Quesito.

In relazione al quesito inerente l'oggetto, si fa presente che questo Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando VV.F. di Bergamo, inerente l'ubicazione di un campo da tennis coperto con tendostruttura.

Si ritiene al proposito che i requisiti previsti ai punti 7.1 e 8.1 del D.M. 16/08/1996 non costituiscono un riferimento cogente per il caso in questione, essendo riferiti a strutture con diversa destinazione d'uso.

Si resta in attesa delle determinazioni di Codesto Ministero.

Parere del Comando

Il D.M. 16/8/96 relativo ai Locali di Pubblico Spettacolo prevede al p.to 8.1 (con rimando al p.to 7.1) che le strutture similari ai teatri tenda siano a non meno di 20 metri dagli edifici circostanti.

Nel centro sportivo comunale di XXXXX, è stato realizzato un campo da tennis coperto con telo di classe 2 a circa 6 metri dal complesso destinato a piscina coperta per 324 persone.

Tenuto conto che tale realizzazione è stata fatta successivamente alla verifica della piscina da parte della CPVLPS, si chiede di conoscere se la citata distanza di circa 6 metri possa essere accettata e/o considerata come una distanza di sicurezza interna (analogia al p.to 7.2 del citato D.M.) anziché come distanza di rispetto tra edifici circostanti.

Si allegano fotografie e tavola planimetrica.[1]

[1] Si omettono gli allegati. N.d.R.