

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P204/4113 sott. 170/B

Roma, 03 marzo 2004

OGGETTO: Installazione di contenitori-distributori mobili presso scali ferroviari.- Richiesta di chiarimenti. -

Con riferimento al quesito posto con le note indicate a margine, si precisa che quanto previsto all'art. 41 del D.M. 31 luglio 1934 in merito alla distanza minima di 20 m. tra le rotaie delle linee ferroviarie ed il perimetro di serbatoi di oli minerali, non è applicabile al caso in specie trattandosi di una distanza di sicurezza esterna.

Pertanto non si ritiene necessario il ricorso alla procedura di deroga per l'approvazione del progetto.