

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P152/4183 sott. 10/B

Roma, 03 luglio 2007

OGGETTO: Impianti termici utilizzati in cucine di tipo industriale.

Con riferimento al quesito in oggetto, si condivide il parere emesso da codesti Uffici.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando VV.F. di Pavia, volto a chiarire il corretto inquadramento dell'attività descritta ai fini del rispetto del punto 4.4.1 del D.M. 12/04/1996.

Al riguardo si condivide il parere espresso dal Comando circa l'esclusione del centro cottura dal campo di applicazione del decreto citato, che in tal caso costituirebbe riferimento tecnico di natura non cogente.

Si ritiene peraltro che tale parere possa assumere carattere di generalità

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

Con la presente si pone all'attenzione di Codesti Uffici il quesito posto dallo studio tecnico XXX di XXXXX di XXXXXXXX (PV), relativo al poter considerare una cucina per preparazione di cibi destinati a supermercati per la successiva vendita al dettaglio come un impianto inserito nel ciclo di lavorazione industriale.

In tal caso l'attività non sarebbe oggetto del DM 12/04/96 per cui le misure di sicurezza antincendi da considerare sarebbero quelle per le attività non normate e quindi la ditta rientrerebbe alla lettera A dell'allegato I del DM 4 maggio 1998.

Lo scrivente Comando, considerando che presso i locali della struttura non avviene consumazione pasti, neanche per i dipendenti, e che essi vengono soltanto preparati, confezionati e spediti presso supermercati per la successiva vendita al dettaglio, concorda con il parere espresso dallo studio tecnico.

Si allega copia della documentazione trasmessa dallo studio tecnico.