MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

(Chiarimento)
PROT. n° P687/4134/sott. 58

Roma, 03 ottobre 2007

OGGETTO: Impianti termici. Quesito.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito formulato dal geom. XXXXX volto a chiarire il corretto iter procedurale nel caso di trasformazione di un impianto termico, in possesso di CPI, da GPL ad altro gas combustibile.

Esaminata la richiesta si ritiene che, qualora il precedente progetto evidenzi l'idoneità dell'installazione per entrambe le tipologie di gas previste nel D.M. 12/04/1996, i lavori per la trasformazione dell'impianto possano essere realizzati prevedendo unicamente una nuova richiesta di sopralluogo, secondo le procedure di cui al DPR 37/98 e DM 4/05/98.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.