

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P61/4113 sott. 170

Roma 04 giugno 2003

OGGETTO: Quesito sulla possibilità di installazione di contenitore-distributore mobili per gasolio presso aziende per l'utilizzo come distributore di carburante ad uso privato.

Con riferimento alla richiesta di parere indicata in oggetto, si ritiene che, allo stato attuale, il D.M. 19 marzo 1990 ed il D.M. 31 luglio 1934, art. 82 non consentano l'estensione di impiego dei contenitori-distributori mobili in attività non previste nel predetto Decreto e nella Lettera-Circolare n° P322/4113 sott. 170 del 19 marzo 1998.