

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P1013/4139 sott. 7

Roma, 04 agosto 2005

OGGETTO: Stadio Comunale di XXXXX. Campo di calcio in erba sintetica. Quesito

In relazione a quanto rappresentato dal Comando Provinciale di XXXXX si conferma il parere espresso da codesta Direzione Regionale VV.F..

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando VV.F. di XXXXX inerente la compatibilità, ai fini della prevenzione incendi, del manto erboso sintetico all'interno di uno stadio calcistico.

Al riguardo si ritiene che l'art. 15 del D.P.R. 13.03.1996¹ prescrive il requisito di reazione al fuoco per la pavimentazione degli impianti sportivi solo per impianti al chiuso, nel caso in cui le zone spettatori siano estese alle zone di attività sportiva.

Si resta in attesa delle determinazioni di Codesto Ministero.

¹ Leggasi "18.03.1996". N.d.R.