

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPettorato INSEDIAMENTI CIVILI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI**

(Chiarimento)
PROT. n° P1849/4113 sott. 170

Roma, 05 ottobre 1996

OGGETTO: Installazione di contenitori – distributori mobili per carburanti liquidi di categoria C - Quesito.

Con riferimento alla nota indicata a margine, inerente il quesito riportato in oggetto, si ribadisce il contenuto della nota di codesto Ufficio Prot. n. P1134/4113 Sott. 170 del 27 giugno 1996 sottolineando che il campo di applicazione del Decreto 19 marzo 1990 è limitato ai contenitori - distributori mobili Installati esclusivamente all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali, di cantieri stradali ferroviari ed edili.

Detti contenitori – distributori mobili possono tuttavia essere installati anche presso altre attività lavorative (industriali, artigianali, etc.) per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada; in detto caso devono essere assimilati a depositi di liquidi combustibili, di cui al punto 15 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, e pertanto sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi se di capacità complessiva maggiore od uguale a 0,5 m³.