

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P1016/4108 sott. 22/44

Roma, 05 novembre 2007

OGGETTO: D.M. 1° febbraio 1986 – Dimensioni massime dei box. – Quesito.

Con riferimento al quesito in oggetto, si condivide il parere espresso da codesta Direzione Regionale, ovviamente a condizione che il box auto, di superficie superiore a 40 m², sia destinato unicamente ad autorimessa.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito formulato dal Comando VV.F. di Como riguardante la dimensione massima dei box in relazione a quanto stabilito al punto 0 del decreto in oggetto ed alle direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio emanate con il DM 29/12/2005.

Al riguardo si conferma l'interpretazione fornita dal Ministero nel quesito citato dallo stesso Comando (nota ministeriale prot. P310/4108 del 08/05/2000), ritenendola applicabile anche alle autorimesse di nuova costruzione.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.