

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P686/4108 sott. 22/31

Roma, 06 luglio 2005

OGGETTO: Quesito relativo alla larghezza delle scale delle autorimesse.

In relazione a quanto rappresentato dal Comando Provinciale VV.F. di Mantova con la nota in riferimento, si condivide il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando VV.F. di Mantova inerente la larghezza delle scale a servizio di autorimesse su più piani.

Si ritiene al proposito che per le autorimesse non sia applicabile il criterio del dimensionamento in base all'affollamento dei due piani consecutivi con l'affollamento maggiore, in primo luogo perché ciò non è previsto dalla specifica regola tecnica ed in secondo luogo perché le condizioni di affollamento appaiono notevolmente differenti da quelle riscontrabili in altre attività per le quali tale criterio è previsto. Fa eccezione il caso in cui esista un'unica scala sulla quale convergono i flussi di tutte le uscite di piano, per il quale resta valido il parere già espresso da Codesto Ministero con nota Prot. N° P1916/4108 del 24/03/2005.

Si resta in attesa delle determinazioni di Codesto Ministero.