

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P634/4108 sott. 22/19

Roma, 09 giugno 2005

OGGETTO: D.M. 1 febbraio 1986 – Aperture di ventilazione al soffitto delle autorimesse – Quesito.

In riferimento al quesito pervenuto con le note indicate a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F..

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando VV.F. di Sondrio circa l'idoneità di aperture di ventilazione di autorimesse ubicate in corrispondenza della rampa di accesso a cielo libero oppure in corrispondenza di parcheggi all'aperto e/o su via pubblica.

Con riferimento al primo caso si ritiene che l'ubicazione descritta, purchè su spazio a cielo libero, non sia in contrasto con le disposizioni del D.M. 01.02.86.

Con riferimento al secondo caso si è del parere che qualora le aperture di aerazione siano attestate su spazio adibito a parcheggio, debbano essere adottati opportuni accorgimenti atti ad impedire la sosta in corrispondenza delle aperture stesse (cordoli, dissuasori, ecc), oltre che per i motivi indicati dal Comando, anche per evitare lo sversamento di liquidi pericolosi all'interno dell'autorimessa.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.