

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE**

(Chiarimento)

PROT. n° 0004054

Roma, 11 marzo 2020

Oggetto: quesito in merito all'installazione all'aperto degli impianti di produzione calore alimentati a gas.

Si riscontra la nota a margine indicata e si concorda con il parere di codesta Direzione.

Si segnala, al riguardo, che la problematica era stata presa in esame durante l'elaborazione del D.M. 8 novembre 2019 ma non si è ritenuto di inserire prescrizioni in merito all'installazione degli impianti all'aperto ulteriori rispetto a quelle riportate nel decreto stesso.

**Parere della Direzione Regionale**

È pervenuta una richiesta di deroga per l'installazione di una centrale termica all'aperto in uno spazio che non ha caratteristiche di spazio scoperto.

Il CTR ha valutato la deroga non necessaria in quanto il DM 12/4/1996 non indica le caratteristiche dello spazio all'aperto per l'installazione di un impianto termico.

Con nota prot. n° P380/4134 sott. 58 dell'8 ottobre 2002, pubblicata anche sul sito [vigilfuoco.it](http://vigilfuoco.it), codesta Direzione Centrale, in risposta ad un quesito, ha indicato che l'installazione all'aperto deve avvenire su "spazio scoperto". Tale prescrizione non è presente sul decreto del Ministero dell'Interno dell'8 novembre 2019 che ha sostituito il DM 12/4/1996.

Si richiede se, a parere di codesta Direzione, l'installazione all'aperto di impianti termici debba avvenire necessariamente su spazio scoperto, ovvero se sia realizzabile anche in spazi non aventi tale caratteristica.

È parere di questo ufficio che alle installazioni all'aperto non debbano applicarsi i criteri definiti per spazio scoperto tenuto anche conto che le apparecchiature per tali installazioni hanno caratteristiche costruttive specifiche.

Si allegano, a titolo esemplificativo, gli elaborati della centrale termica per cui era stata richiesta la deroga, progettata al piano primo di un palazzo, su un terrazzo delimitato su tre lati e non avente le caratteristiche di spazio scoperto.

Cordiali saluti.

(si omettono gli allegati. N.d.R.)