

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P204/4134 sott. 58

Roma, 12 aprile 2006

OGGETTO: Quesito: “disimpegno locale focolare”

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito formulato dallo Studio tecnico XXXXX volto a chiarire le caratteristiche del disimpegno di accesso al locale caldaia.

Al riguardo si ritiene che:

1. nel caso di accesso dall'interno le regole tecniche di prevenzione incendi relative agli impianti termici non prescrivono la realizzazione di disimpegni necessariamente ad uso esclusivo del locale caldaia;
2. l'aggettivo esclusivo si riferisce evidentemente all'utilizzazione del locale. Tale caratteristica è richiesta, ad esempio, per l'intercapedine sulla quale deve essere attestata una parete del locale caldaia interrato;
3. tutte le apparecchiature e gli accessori destinati alla produzione di calore (quali vaso d'espansione, pompe, autoclave ecc) facciano parte dell'impianto termico e come tali debbano essere installati all'interno del locale caldaia o in altro locale ad uso esclusivo.

Si resta in attesa delle disposizioni di Codesto Ministero.