

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P172/4108 sott. 22/2

Roma, 12 maggio 2005

**OGGETTO:** Superficie compartimenti autorimessa. - Quesito

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si ritiene che la situazione contemplata dal punto 3.6.1 comma 3°,<sup>1</sup> ove è previsto il raddoppio della superficie del compartimento mediante l'adozione dell'impianto fisso di spegnimento automatico, non consente soluzioni alternative se non previa adozione delle procedure in deroga, qualora ne ricorrano le condizioni.

Nel contempo si rappresenta che nel caso l'autorimessa sia costituita da più compartimenti non eccedenti ognuno la superficie di cui alla tabella relativa al punto 3.6.1, la realizzazione di un impianto di spegnimento automatico non è necessaria.

Si evidenze inoltre che anche qualora detti compartimenti siano serviti da un'unica rampa aperta o a prova di fumo, la superficie massima complessiva (intesa come somma dei compartimenti) non può comunque eccedere due volte quella massima ammessa, piano per piano, per un singolo compartimento.

---

<sup>1</sup> Punto riferito al DM 1 febbraio 1986. N.d.R.