MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

(Chiarimento)
PROT. n° P126/4105 sott. 51

Roma, 13 marzo 2000

OGGETTO: Reti di trasporto e distribuzione di gas metano - Dotazione di attrezzature portatili di estinzione incendi. -

In riferimento a quanto rappresentato da codesta Società nella nota a margine indicata, poiché le reti di trasporto e distribuzione di gas metano costituiscono impianti non presidiati, si ritiene che la dotazione di attrezzature portatili antincendio presso detti impianti deve essere assicurata durante le operazioni di sorveglianza e di manutenzione con presenza di personale addetto.

Pertanto si condivide la soluzione di dotare gli automezzi utilizzati per tali operazioni di un idoneo numero di estintori portatili.