

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P1527/4109 sott. 51/C

Roma, 13 dicembre 2004

OGGETTO: Esposizioni fieristiche. – Quesito –

In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette in allegato il quesito proposto dal Comando VV.F. di Bergamo volto a chiarire i seguenti aspetti:

1. possibilità di utilizzare tenso strutture e tendo strutture con classe di reazione al fuoco pari a 1 o 2 per locali destinati ad esposizioni e manifestazioni fieristiche;
2. possibilità di utilizzare teloni di copertura o di chiusura laterale con classe di reazione al fuoco pari a 1 o 2 per locali destinati alla vendita (grandi magazzini, empori, supermercati ecc)

Nel condividere il parere del Comando circa l'ascrivibilità delle esposizioni fieristiche al punto 87 dell'elenco allegato al DM 16.2.82, si ritiene che:

1. per le attività fieristiche non esiste una specifica regola tecnica di prevenzione incendi. Pertanto l'utilizzazione di tendo strutture e simili dovrà essere valutata caso per caso nel rispetto dei principi generali di prevenzione incendi, tenendo presente, per analogia, le specifiche disposizioni previste dal DM 19.8.1996 per i locali di pubblico spettacolo.
2. fatta salva ogni specifica valutazione relativa alle singole installazioni, quanto prospettato dal Comando non appare in linea con le vigenti misure di sicurezza per i locali adibiti a vendita.

Quesito del Comando

Per una conforme applicazione delle norme e dei criteri tecnici di prevenzione incendi, si prega voler fornire istruzioni in merito alla possibilità di approvare i progetti relativi a tenso strutture e tendo strutture di classe 1 o 2 per la copertura di ambienti e locali destinati ad esposizioni e manifestazioni fieristiche.

Inoltre, poiché in base alla nota della D.C.P.S.T. - Area Prevenzione Incendi prot. n. P410/4109 del 28/6/02, il collaudo di detti locali non rientra nella sfera di attribuzioni della Commissione di Vigilanza (in quanto non possono essere qualificati come locali di pubblico spettacolo o trattenimento), questo Comando individua le attività fieristiche in argomento nel punto 87 del DM 16/02/82. Conseguentemente si propone il secondo quesito e specificamente se possano essere approvati progetti di grandi magazzini, empori, e ipermercati anch'essi con teloni sia di copertura che di chiusura laterale di classe 1 o 2.