

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE**

**Ispettorato per gli insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

PROT. n° P342/4188 sott. 2

Roma, 15 maggio 1998

**OGGETTO:** Installazione di gruppi di cogenerazione - Quesito. -

Si riscontrano le note indicate a margine, di pari oggetto, precisando che i gruppi di cogenerazione, di potenza termica compresa tra 25 e 1.200 KW, sono disciplinati dalla circolare n° 31 del 31 agosto 1978 e dalla successiva lettera-circolare prot. n° 13148/4188 del 28 luglio 1990 che riporta, in allegato i criteri per la concessione delle deroghe.

Ciò premesso si concorda con codesto ispettorato nel ritenere che ove detta lettera-circolare richiama la circolare n° 68/69 si debba fare riferimento al D.M. 12 aprile 1996.

Si precisa infine che qualora gli apparecchi in oggetto abbiano potenza termica superiore a 1.200 KW sarà compito del competente Comando Provinciale VV.F. individuare, sulla base dell'art. 3 del D.P.R. 577/82, le necessarie misure di sicurezza antincendio utilizzando quanto previsto nella circolare n° 31/78 come riferimento non avente però, nel caso in specie, valore cogente.