

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE**

**Ispettorato per gli insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

PROT. n° P348/4188 sott. 2

Roma, 15 maggio 1998

OGGETTO: Gruppi di cogenerazione. - Quesito. -

Con riferimento alle note indicate a margine si ritiene che la problematica esposta dal Comando Provinciale VV.F. di Mantova trova risposta nella lettera-circolare n° 13148/4188 del 28 luglio 1990, tuttora vigente, precisando che ove detta lettera-circolare richiama la circolare n° 68/69 si deve fare riferimento al D.M. 12 aprile 1996.

Si evidenzia inoltre che le caratteristiche del locale di installazione (altezza, aperture di aerazione, etc.) devono essere dimensionate considerando la portata termica complessiva (apparecchi termici + gruppi di cogenerazione).