

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)  
PROT. n° 0012949

Roma, 15 ottobre 2009

**OGGETTO:** Comunicazione tra autorimessa e vano scala - punto 3.5.3 del D.M. 1° febbraio 1986.

Si fa riferimento alle note indicate a margine, concernenti l'oggetto, per chiarire che la comunicazione tra una autorimessa al primo piano interrato con capacità di parcheggio superiore a 40 posti auto e un vano scala di un condominio di civile abitazione di altezza non superiore a 32 m può avvenire attraverso un disimpegno - e non un filtro a prova di fumo come richiesto al 3.5.3 del DM 1° febbraio 1986, nel caso di comunicazione con determinate attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco - a condizione che siano assicurate le caratteristiche di protezione della scala stessa, così come stabilito al punto 3.10.7 dello stesso decreto.