

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI  
SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

Prot. n. P349/4106 Sott. 40/D

Roma, 17 marzo 1998

OGGETTO: D.M. 31 marzo 1984 - Distanze di sicurezza esterne – QUESITO -

Si riscontrano le note indicate a margine precisando che nel computo delle distanze di sicurezza tra il perimetro dei serbatoio e il perimetro di fabbricati interni ed esterni all'attività, non vanno considerate eventuali scale realizzate a sbalzo in quanto si ritiene che quest'ultime siano assimilabili ai balconi aggettanti così come indicati nelle tavole da 3 a 6 allegate al decreto in oggetto.