

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)  
PROT. n° P08/4183 sott. 10

Roma, 20 gennaio 1999

OGGETTO: Utilizzazione di forni a legna all'interno dei centri commerciali. -

Si riscontra la nota indicata al margine, con cui sono state esposte alcune misure di sicurezza relative alla problematica indicata in oggetto per rappresentare il parere di massima concorde con quanto ivi rappresentato.

Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che solo l'analisi caso per caso può condurre alla definizione delle misure specifiche. In tale ambito, pertanto, oltre ai punti già considerati, a parere di questo Ufficio, dovrebbe essere valutato anche l'aspetto dell'aerazione dei locali.

**Parere dell'Ispettorato**

il Comando Provinciale VV.F di Brescia, con il quesito che si allega in copia unicamente alla documentazione tecnica presentata dalla ditta XXXXX, ha richiesto se, ed a quali condizioni, può essere consentita la presenza di un forno a legna all'interno di un centro commerciale.

Riguardo a tale problematico il Comitato Tecnico Regionale della Lombardia, in data 10 luglio 1998, si è espresso ritenendo non compatibile la presenza di un forno a legna all'interno del centro commerciale, in quanto si tratterebbe della presenza di una fiamma libera in ambienti privi della necessaria compartimentazione.

Lo scrivente, tenuto conto che alcune realizzazioni simili a quella in esame già esistono, ritenendo altresì che la problematico abbia una valenza generale, giudica opportuno formulare il presente quesito a codesto Ministero.

Considerato che vanno contemplate sia l'esigenza di sicurezza, sia la possibilità per le aziende di competere commercialmente senza penalizzazioni, sfruttando le opportunità che via via il mercato va prospettando, lo scrivente ritiene che le installazioni di forni a legna in centri commerciali possano essere consentite purché subordinate all'adozione delle misure di sicurezza sia strutturali che gestionali di seguito indicate:

- locale, ospitante la camera di combustione, avente una parete ed un'uscita attestate su spazio scoperto, intercapedine antincendio o percorso protetto;
- deposito legna in apposito locale compartimentato;
- limitazione della quantità di legna in deposito riferita strettamente alla quantità necessaria al consumo giornaliero;
- assenza di materiali combustibili a distanze inferiori a m. 3 dalla bocca della camere di combustione;
- camino della camere di combustione sfociante direttamente all'esterno o, in caso di attraversamento degli ambienti soprastanti, incamiciamento con controtubo di adeguata resistenza al fuoco;
- divieto di combustione in assenza del personale addetto alla rivendita e degli addetti antincendio del centro commerciale.

Si prega codesto Ministero di esprimere il proprio parere sia riguardo all'approvazione dello specifico progetto relativo al centro commerciale XXX, sia riguardo all'approvazione di eventuali altri progetti simili.

Si prega altresì di specificare, nel caso in cui le suddette installazioni fossero ritenute attuabili, entro quali termini, e sulla base di quali requisiti minimi si dovrà prescrivere l'adeguamento delle installazioni esistenti e già approvate dai comandi provinciali.