

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)
PROT. n° P761/4188 sott. 4

Roma, 21 giugno 2001

OGGETTO: Assoggettabilità al controllo di prevenzione incendi di gruppi elettrogeni a servizio di impianti antincendi. -

Con riferimento al quesito pervenuto dal Comando VV.F. di Lodi relativo all'argomento in oggetto si condivide il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Regionale VV.F.

Parere dell'Ispettorato

Si è esaminato il quesito proposto dal Comando provinciale di Lodi, che si trasmette a codesto Ministero per il parere finale, relativo all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi dei gruppi elettrogeni di potenza complessiva superiore a 25 kW a servizio di impianti antincendio, ed alle norme di sicurezza antincendio applicabili.

A parere dello scrivente le installazioni in argomento rientrano tra quelle di cui al punto 64 del D.M. 16.02.82, mentre per quanto riguarda le norme di sicurezza antincendio applicabili, deve farsi riferimento ai criteri generali di cui all'art. 3 del D.P.R. 577/82, essendo tali installazioni esplicitamente escluse dal campo di applicazione della Circolare M.I.S.A. n. 31 del 31.08.1978.