

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

PROT. n° P1311/4108 sott. 22/15

Roma, 21 dicembre 2000

OGGETTO: Posizionamento delle autovetture all'interno dei posti auto (D.M. 1° febbraio 1986. - Richiesta di parere. -)

Con riferimento al chiarimento richiesto da codesto Comando Provinciale VV.F. con la nota indicata a margine, lo scrivente Ufficio è del parere che la soluzione presentata nell'allegata planimetria, ove in un'autorimessa non sorvegliata i posti auto sono disposti in modo che una di autoveicoli non ha accesso diretto dalla corsia di manovra, possa essere ritenuta accettabile, in quanto non espressamente vietata dal D.M. 1° febbraio 1986, fermo restando l'osservanza della superficie specifica di parcheggio di cui al punto 3.3.

Sarà compito dell'amministrazione condominiale definire opportune norme gestionali per consentire la movimentazione dei veicoli.

Parere della Direzione Regionale

Pervengono a questo Comando richieste volte ad ottenere l'autorizzazione per poter posizionare all'interno delle autorimesse non sorvegliate con capienza superiore a nove autoveicoli, nel singolo posto auto di circa 40 mq, attestato da un solo lato sulla corsia di manovra, due autovetture una di seguito all'altra, come evidenziato nell'allegato grafico.

Tenuto conto che il D.M. 01/02/86 consente di posizionare due autovetture solo all'interno di box con predeterminate caratteristiche di resistenza al fuoco (punto 2.4), è parere di questo Comando che non possa essere consentita la sosta di due o più autovetture all'interno del singolo posto auto, in quanto ciò non consentirebbe l'agevole manovra delle stesse in caso di incendio.

PLANIMETRIA ALLEGATA (N.d.R.)

