

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)
PROT. n° P341/4106 sott. 57

Roma, 26 marzo 1998

OGGETTO : Depositi e rivendite di G.P.L. in recipienti portatili

Si riscontrano le note indicate al margine per rappresentare il parere concorde di questo Ufficio con l'avviso espresso da Codesto Ispettorato.

Parere dell'Ispettorato

In riferimento al quesito in oggetto presentato dal Comando Provinciale VV.F di Sondrio, questo Ispettorato è del parere che debba applicarsi, (relativamente alle distanze di sicurezza. N.d.R.) nel caso dei negozi, la parte terza della Circolare 74/56, mentre nel caso di abitazione del proprietario dei depositi di II^a e III^a categoria, debba essere applicata la distanza di sicurezza interna se l'abitazione è ad uso esclusivo del proprietario.