

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

PROT. n° P922/81364 sott. 38

Roma, 27 luglio 1995

OGGETTO: Ditta XXX. - Centrale di cogenerazione a metano - Via xxxxx - XXXXXX (BG).-

Con riferimento alle note cui si risponde, si comunica che è stata esaminata l'istanza presentata dalla XXX intesa ad ottenere la deroga alle vigenti norme di sicurezza per l'impianto indicato in oggetto.

Vista la documentazione prodotta, sentito il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, che ai sensi dell'art. 11 dei D.P.R. n° 577/82 deve esprimere il proprio parere al riguardo, si fa presente che non è necessaria l'approvazione in deroga in quanto la potenza termica supera i 1.200 KW e quindi l'impianto stesso non rientra nel campo d'applicazione dalla circolare n° 31/78.

Si ritiene comunque che debbano essere maggiormente approfonditi l'esame delle ipotesi incidentali, dei rischi conseguenti e delle misure di compensazione degli stessi.