

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P1696/4108 sott. 22/19

Roma, 28 dicembre 2004

OGGETTO: Autosilo – P.to 3.9.4 del D.M. 1° febbraio 1986. –

In relazione a quanto richiesto con la nota cui si risponde si fa tenere copia di una risposta fornita da questo Ufficio su un analogo quesito.

Quesito precedente

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

PROT. n° P2744/4108 sott. 22

Roma, 17 marzo 1989

OGGETTO: Camini per impianto smaltimento fumi negli autosilo interrati – QUESITO. –

In riferimento alla nota cui si risponde, questo Ministero, esaminato il quesito concernente l'oggetto, concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Regionale dei Vigili del Fuoco.

Parere dell'Ispettorato

In riferimento ai quesiti proposti, questo Ispettorato Regionale è del parere che:

- non sia necessario che per ogni livello debba comunque prevedersi un camino, ma potranno essere congiunti in canalizzazioni opportunamente shuntate, gli impianti di smaltimento fumi di più livelli, prevedendosi però delle sezioni parziali di imbocco pari al 2% delle superfici di ciascun piano;
- possa bastare che si prevedano uno o più camini per raccogliere e smaltire i fumi provenienti da uno qualsiasi dei livelli.