

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

(Chiarimento)
PROT. n° P2244/4144 sott. 19

Roma, 29 ottobre 1994

OGGETTO: Linee elettriche a 15 KV . - Distanza rispetto a cabina di decompressione metano .

Con riferimento al quesito formulato con la nota indicata a margine si concorra con quanto espresso da codesto Ispettorato.

Parere dell'Ispettorato

In riferimento alla richiesta di parere di cui all'oggetto, esaminata la documentazione Tecnica relativa, vista la mancanza di un riferimento normativo specifico, visto il parere del Comando di Bergamo, questo Ispettorato, per quanto di competenza, esprime parere favorevole, in quanto ritiene che la distanza di 6 m tra la proiezione orizzontale dell'elettrodotto da 15 kV e la cabina di riduzione di metano sia in linea con quanto previsto in casi analoghi da altre normative di prevenzione incendi come ad esempio la Circ. n° 10 del 10.02.89¹ per i distributori di carburanti.

¹ Leggasi "10.02.69". N.d.R.