MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

Lettera Circolare

Prot. n° 3588/4109

Roma, 03 marzo 1990

OGGETTO: D.M. 6 luglio 1983. Chiarimenti.

Pervengono a questo Ministero quesiti riguardanti l'obbligo di classificazione, ai fini della reazione al fuoco, dei materiali da impiegarsi nella costruzione dei locali individuati nell'art. 1 del D.M. 6 luglio 1983.

Al riguardo si precisa che i materiali che, ai sensi del citato D.M., sono soggetti all'obbligo di classificazione ai fini della reazione al fuoco, sono da intendersi soltanto quelli che vengono impiegati per la costruzione dei locali (pavimentazioni, pareti, coperture, soffitti e loro relativi rivestimenti), per la realizzazione delle scene e, per quanto attiene i materiali "di arredamento", i tendaggi, le poltrone (mobili imbottiti definiti nell'allegato A 1.5 del D.M. 26 giugno 1984) ed i sedili.