

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PREVENZIONE INCENDI E RISCHI INDUSTRIALI**

PROT. n. 0009478

Roma, 16 luglio 2020

OGGETTO: Indicazioni procedurali inerenti all'installazione di cappe insonorizzanti presso cabine di riduzione gas metano.

La società XXXX ha richiesto chiarimenti in merito al corretto procedimento di prevenzione incendi, relativo alla realizzazione di cappe insonorizzanti da installare presso le cabine di riduzione del gas metano.

Dall'esame della documentazione prodotta, atteso che la realizzazione delle cappe costituisce, di fatto, un alloggiamento delle apparecchiature dell'impianto di riduzione del gas, si ritiene che tale installazione, pur costituendo una modifica rilevante ai fini della sicurezza antincendi, non comporta un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, qualora siano osservate le misure di cui al DM 17/04/2008; pertanto, è soggetta agli adempimenti di cui all'art.4, comma 7 del D.M. 7 agosto 2012.