

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

Prot. n. P1421/4106 Sott. 40/A

Roma, 18 luglio 1997

OGGETTO: Lettera-circolare del Ministero dell'Interno n° P2005/4106 del 27 ottobre 1995 - Quesito sulle modalità di installazione

-Alla XXXX XX S.p.A.
Via XXXX, xxx
XXXX, XXXXXXXX (XX)
(Rif. nota del 26.6.1997)

Codesta Società con la nota in riferimento ha chiesto di conoscere se l'insieme contenitore-serbatoio (interrato) possa poggiare ed essere collegato ad un reticolo realizzato con profilati di materiale plastico, anziché ad un basamento in calcestruzzo così come stabilito nella lettera - circolare di cui in oggetto.

Poiché le finalità di poggiare ed ancorare l'insieme serbatoio-contenitore ad un apposito basamento è quella di garantire la stabilità dell'insieme in ogni circostanza, si è del parere che la soluzione proposta da codesta Società è equivalente a quanto richiesto nella citata lettera-circolare, a condizione che da parte del costruttore si provveda a:

a)-dichiarare che il materiale plastico costituente il basamento presenti caratteristiche tali da garantire la necessaria resistenza meccanica e chimica rispetto al terreno ed all'ambiente esterno;

b)-dimostrare con prove di laboratorio che il basamento nelle condizioni di completo interrimento dell'insieme contenitore-serbatoio, garantisca la stabilità e l'orizzontalità dell'insieme, anche sotto spinte idrostatiche nelle condizioni più, sfavorevoli.