MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDIO ED ENERGETICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI

PROT. n. 0020677

Roma, 28 settembre 2026

OGGETTO: "Trasformatori ad olio" installati all'interno della navicella delle torri eoliche (aerogeneratori). Inquadramento ai fini della prevenzione incendi.

Con riferimento all'oggetto, sono giunte alla scrivente Direzione centrale richieste di chiarimento circa il corretto inquadramento ai fini della prevenzione incendi dei "trasformatori ad olio" collocati in quota all'interno della navicella degli aerogeneratori.

Al riguardo, in linea con indicazioni in precedenza fornite sulla questione, si ritiene che i predetti trasformatori ad olio siano assoggettabili alle procedure di cui al D.P.R. 151/2011 in quanto inquadrabili al p.to 48 dell'allegato I allo stesso decreto ("*Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori 1 m^3*").

Inoltre, dal punto di vista tecnico, in considerazione della particolarità della tipologia descritta e delle relative modalità di installazione, si ritiene che a detti trasformatori si applicano i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'art. 15 comma 3 del d.lgs. 139/2006 e s.m.i., nell'ambito dei quali la regola tecnica allegata al D.M. 15/07/2014 *("Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m^3")*, pur non cogente, può costituire un utile riferimento per le parti applicabili.